Electro Sur Este S.A.

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

ARMADO RETENIDA SIMPLE

SECTOR TIPICO: 2, 3, 4, 5, 6, SER

MT

TIPO DE ARMADO

ARS



IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
1	I-LP150301	RXG02	GRAPA PARALELA DE A°G° DE TRES PERNOS D=10.0mm	und.	4
2	I-LP160102	CDA02	CABLE DE ACERO DE GRADO SIEMENS MARTIN D=10.0mm.	m.	15
3	I-LP190103	RVV04	VARILLA DE ANCLAJE CON OJAL L=2400mm. D=16mm.	und.	1
4	I-LP190201	FAC10	ARANDELA CUADRADA DE L=102x102mm. E=6,4mm, DIÁMETRO DE AGUJERO=19 mm	und.	1
5	I-LP190501	RXC01	GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO D=10.0mm.	und.	1
6	I-LP190701	FXP01	PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO 400mm X 400mm E=6,4mm.	und.	1
7	I-LP191115	RXA01	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA, D=175 mm. E=6,4mm. L=330mm. H=75mm. C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
8	I-LP191203	ATS04	AISLADOR DE TRACCION TIPO NUEZ CLASE 54-4	und.	1
9	I-LP191402	RXX02	CANALETA GUARDACABLE L= 2400mm, E= 1,3 mm	und.	1
10	I-LP191503	FXX11	TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 300x19,0mm DE DIAMETRO	und.	1

DISEÑO:	ELSE	VERSION:	VER.: 02	TENSION:	22,9 kV
CODIGO NIF:	EN	ELABORADO:	JLGR	OCT-2015	CODIGO TIPO:	MT	MODIFICADO:	PESO FERRETERIA (Kg):	GPN
CODIGO SID ELSE:	ARS	REVISADO:	JJD	NOV-2015	ESTRUCTURA:	CONCRETO	PESO AISLADORES (Kg):
CODIGO MINEM:	RI-A/RA	APROBADO:	SCN	NOV-2015	ARCHIVO:	MT-ARS-22,9

LAMINA: 1

ARMADOS DE RETENIDA DE MEDIA TENSION
RET-MT