






VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 50

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 50

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 50

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ATH5H	64x64x6.4mm.	≤AAAC-70 mm ²	303
ATH5H	75x75x6.4mm.	≥AAAC-120 mm ²	225

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP090102	ASS03	AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE LONGITUD 430 mm., 25 kv	und.	3
2	I-LP150701	CXX09	CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO	und.	3
3	I-LP151001	AXG01	GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE DOS PERNOS PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 50 mm ²	und.	3
4	I-LP181025	PCF07	CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x4300 mm., E=6.4mm, 3 DADOS	und.	2
5	I-LP181202	AXA01	GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD	und.	3
6	I-LP181804	FPD05	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 457 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	7
7	I-LP182902	FTO01	TUERCA OJO, D= 16 mm	und.	3
8	I-LP010106	PPC20	POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/180/375 (6 SEGUN REQ.)	und.	2

GRN	81.113	6.00
MODIFICADO:		
PESO FERRETERIA (Kg):		
PESO AISLADORES (Kg):		
22.9 kV	MT	CONCRETO
TENSION:		
CODIGO TIPO:		
ESTRUCTURA:		
ARCHIVO:		
VER: 02		
JLGR		
ELABORADO:		
REVISADO:		
APROBADO:		
ELSE		
FIN DE L.		
ATH5		
CODIGO MINEI:		
CODIGO SIP ELSE:		
CODIGO NIF:		
CODIGO MINEI:		
IT	COD. ELSE	SICODI