

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS	CÓDIGO: LP2612
	CONMUTADOR PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO O MANUAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO	VERSIÓN: VER.: 02 FECHA: OCT-2015 PÁGINA: 1 de 1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LP2612

CONMUTADOR PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO O MANUAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Este dispositivo será independiente del interruptor horario y permitirá bloquear o seleccionar el modo de funcionamiento manual, automático (con interruptor horario) o neutro del control de alumbrado público.

Su instalación permitirá su operación sin la necesidad de extraer la lámina separadora de equipos ubicada al interior del gabinete.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

N°	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO (*)
1.0	CONMUTADOR			
1.1	PAIS DE FABRICACIÓN			
1.2	NORMA DE FABRICACIÓN			
1.3	NÚMERO DE POLOS		1	
1.4	NÚMERO DE TIROS		2	
1.5	TENSIÓN NOMINAL	V	600	
1.6	CORRIENTE NOMINAL	A	20	