


VISTAS DEL INSUMO



CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1833	ARANDELA CURVA

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-LP182101	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 14 mm
I-LP182102	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm
I-LP182103	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 21 mm
I-LP182104	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 75 x 75 x 5 mm, D= 14 mm
I-LP182105	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 75 x 75 x 5 mm, D= 17.5 mm
I-LP182106	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 75 x 75 x 5 mm, D= 21 mm
I-LP182107	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 102 x 102 x 5 mm, D= 14 mm
I-LP182108	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 102 x 102 x 5 mm, D= 17.5 mm
I-LP182109	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 102 x 102 x 5 mm, D= 21 mm

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV	ABD3 ABD4 AT1 AT4 ATSM ATT1 ATT3 ATT4	AB1 ABD3 ABD4 ABD5 ABD7 ABH1 ABV5 ABV6 ABV7 AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 ATH1 ATH7 ATT3 ATT4 ATT5 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7	
22.9 kV	ABD3 ABD4 AT1 AT4 ATSM ATT1 ATT3 ATT4 AU1 AU3 AU4	AB1 ABD3 ABD4 ABD5 ABD7 ABH1 ABV5 ABV6 ABV7 AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 ATH1 ATH7 ATT3 ATT4 ATT5 ATT7 ATV5 ATV6 ATV7 AU1 AU3 AU4 AU5 AU6 AU7	



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

ARANDELA CUADRADA CURVA

DISEÑO:	ELABORADO:	FECHA ELABORACION:	SECTOR TÍPICO:	LAMINA:
ELSE	JLGR	OCT-2015	2,3,4,5,6,SER	
MODIFICADO:	REVISADO:	FECHA REVISION:	ZONA DE TRABAJO:	
GPN	JJD	NOV-2015		
CODIGO ELSE:	APROBADO:	FECHA APROBACION:		I-LP1821
	SCN	NOV-2015		
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM:			
VERSION:	I-LP1821			
VER.: 02				