



VISTAS DEL INSUMO




VISTA FRONTAL
ESC : 1 : 8

VISTA LATERAL
ESC : 1 : 8



VISTA DE PLANTA
ESC : 1 : 8



VISTA ISOMETRICA
ESC : 1 : 8

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

PARTS LIST		
ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	P-LP1822	RIOSTRAS

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-LP182301	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x560 mm. E=6,4 mm.
I-LP182302	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 38x38x710 mm. E= 5 mm.
I-LP182303	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 38x38x710 mm. E=6 mm.
I-LP182304	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x720 mm. E=6,4 mm.
I-LP182305	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x910 mm. E=6,4 mm.
I-LP182306	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 38x38x915 mm. E= 5 mm.
I-LP182307	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 38x38x1000 mm. E= 5 mm.
I-LP182308	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x1000 mm. E=6,4 mm.
I-LP182309	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 38x38x1200 mm. E= 5mm.
I-LP182310	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x1300 mm. E=6,4 mm.
I-LP182311	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 51x51x1400 mm. E=6,4 mm.
I-LP182312	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x1500 mm. E=6,4 mm.
I-LP182313	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x1534 mm. E=6,4 mm.
I-LP182314	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x2040 mm. E=6,4 mm.
I-LP182315	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x3270 mm. E=6,4 mm.
I-LP182316	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 64x64x3300 mm. E= 5 mm.
I-LP182317	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 38x38x3300 mm. E= 5 mm.
I-LP182318	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 64x64x3590 mm. E=6,4 mm.
I-LP182319	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x4250 mm. E=6,4 mm.
I-LP182320	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x2300 mm. E=6,4 mm.
I-LP182321	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x1610 mm. E=6,4 mm.
I-LP182322	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x2250 mm. E=6,4 mm.
I-LP182323	RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE FºGº 75x75x2245 mm. E=6,4 mm.

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV	ATPB1 ATPB5 ATPB6 ATVD1 ATVD6 AB1 AB2 AB4 AB5 AB6 AB7 ABBV1 ABBV2 ABBV3 ABBV4 ABBV5 ABBV6 ABBV7 AT1 AT1H AT2 AT2H AT3 AT3H AT4 AT4H AT5 AT5H ATBV1 ATBV2 ATBV3 ATBV4 ATBV5 ATBV6 ATBV7 ATVD1 ATVD6	AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 ABBV1 ABBV3 ABBV5 ABBV6 ABV5 AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 ATBV1 ATBV3 ATBV4 ATH1 ATH6 ATH7 ATV5	AB1 AB2 AB4 AB5 AB6 AT1 AT2 AT3 AT4 AT5
22.9 kV	ATPB1 ATPB5 ATPB6 ATVD1 ATVD6 AB1 AB2 AB4 AB5 AB6 AB7 ABBV1 ABBV2 ABBV3 ABBV4 ABBV5 ABBV6 ABBV7 AT1 AT1H AT2 AT2H AT3 AT3H AT4 AT4H AT5 AT5H ATBV1 ATBV2 ATBV3 ATBV4 ATBV5 ATBV6 ATBV7 ATVD1 ATVD6	AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 ABBV1 ABBV3 ABBV5 ABBV6 ABV5 AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 ATBV1 ATBV3 ATBV4 ATH1 ATH6 ATH7 ATV5	AB1 AB2 AB4 AB5 AB6 AT1 AT2 AT3 AT4 AT5
33 kV	AT1 ATH1 ATH6 ATH7 PSEC-3		



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

DISEÑO:

ELSE

ELABORADO:

JLGR

FECHA ELABORACION:
OCT-2015

SECTOR TÍPICO:
2,3,4,5,6,SER

LAMINA:

MODIFICADO:

GPN

REVISADO:

JJD

FECHA REVISION:
NOV-2015

ZONA DE TRABAJO:

CODIGO ELSE:

APROBADO:

SCN

FECHA APROBACION:
NOV-2015

CODIGO SICODI:

CODIGO FAM:

I-LP1823

VERSION:

VER.: 02

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

RIOSTRAS

I-LP1823