VISTAS DEL INSUMO



VISTA FRONTAL
ESC : 1 : 1



VISTA ISOMETRICA
ESC : 1 : 1



VISTA DE PLANTA
ESC : 1 : 1

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP1827	TUBO ESPACIADOR

TABLE	
CODIGO	INSUMO
I-LP182801	TUBO ESPACIADOR L= 38 mm. DIAMETRO= 19 mm.
I-LP182802	TUBO ESPACIADOR L= 38 mm. DIAMETRO= 25,4 mm.

INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS			
EST. / NIVEL TENSION	CONCRETO	MADERA	FIERRO
13.2 kV 10 kV		AT2	
22.9 kV		AT2	

Electro Sur Este S.A.A.

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

TUBO ESPACIADOR

DISEÑO: ELSE	ELABORADO: JLGR	FECHA ELABORACION: OCT-2015	SECTOR TÍPICO: 2,3,4,5,6,SER	LAMINA:
MODIFICADO: GPN	REVISADO: JJD	FECHA REVISION: NOV-2015	ZONA DE TRABAJO:	
CODIGO ELSE:	APROBADO: SCN	FECHA APROBACION: NOV-2015		I-LP1828
CODIGO SICODI:	CODIGO FAM: I-LP1828			
VERSION: VER.: 02				