# VISTA DEL INSUMO




VISTA FRONTAL




VISTA DE PLANTA

## CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

| No. | CANT, | DENOMINACION | MATERIAL | DIMENSIONES | ACABADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | BLOQUE DE CONCRETO | CEMENTO PORT. TIPO I | SEGUN TABLA | NATURAL |
| 2 | 01 | PARRILLA | ACERO ASTM A615-68 | SEGUN BLOQUE | NATURAL |

| DIMENSIONES EN (mm.) | | | |
|---|---|---|---|
| W | X | Y | Z |
| 150 | 400 | 100 | 150 |
| 150 | 500 | 100 | 200 |
| 300 | 700 | 150 | 200 |

Electro Sur Este S.A.A.

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

BLOQUE DE ANCLAJE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO: ELSE | ELABORADO: JLGR | FECHA ELABORACION: OCT-2015 | SECTOR TÍPICO: 2,3,4,5,6,SER | LAMINA: |
| MODIFICADO: GPN | REVISADO: JJD | FECHA REVISION: NOV-2015 | ZONA DE TRABAJO: | |
| CODIGO ELSE: | APROBADO: SCN | FECHA APROBACION: NOV-2015 | | I-LP1916 |
| CODIGO SICODI: | CODIGO FAM: I-LP1916 | | | |
| VERSION: VER.: 02 | | | | |